



PK kat nr 6126
65,0 m D2 1965.a
Vana puurkaev
Iivakivi AS
SK ala ulatus 50m

Karksi park

PK kat nr 8024
250,0 m S 1991.a
Q=19,1 m³/h
Uus puurkaev
Iivakivi AS
SK ala ulatus 50m

Ülepumpla
Karme RVP
2013.a
kuja ulatus 20m

Ülepumpla
Karksi RVP
2013.a
kuja ulatus 20m

Reoveepuhasti
heitvee väljalask
Kuusikniidu kraav

Karksi reoveepuhasti
Iivakivi AS
RVP kuja ulatus 50m

Tuletõrje
veevõtukoht - tiik

Tuletõrje veevõtukoht
Mõisa pargi tiigid

Karme tehase
ühilustusmahuti

Tingmärgid:

- Olemasolev reoveekanalisisatsioon
- Olemasolev veetorstik
- Olemasolev survekanalisisatsioon
- Kinnistupiir
- Likvideeritav rajatis
- ol.olev sademeveetorstik
- rek. reoveekanalisisatsioonitorustik
- rek. veetorstik
- rajatav sademeveetorstik
- rajatav reoveekanalisisatsioonitorustik
- rajatav veetorstik
- rajatav survekanalisisatsioonitorustik
- torustiku läbimõõt
- rekonstrueeritav/ olemasolev puurkaevpump
koos sanitaarkaitsealaga
- ol.olev tuletõrjehüdrant
- rek. reoveekanalisisatsioonipumpla
- reoveekogumisala

| | | |
|---|--|-------------------------|
| EUROPOLIS OÜ Ülikaali tn 12, Tartu Reg. nr 10944392 MTR nr EEP002538 www.europolis.ee; 5645 1976 | Tellija: Mulgi Vallavalitsus | Töö nr: 02/19 |
| | Töö nimetus: Mulgi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava | Kuvapäev: 25.01.2019 |
| Joonise nimetus: Karksi Küla Vee- ja kanalisatsioonitorustike asendiplaan | Joonise nr: VK 1.6 | Projektteeris: J.Tapner |
| | Vastutav isik: M.Maddison | Projektjuht: R.Aitnurme |
| | Mastaab: 1:2000 | Stadium: arengukava |

